

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “ЯСЛИ – САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 260 Г.ДОНЕЦКА”

Донецкая Народная Республика Г.О.ДОНЕЦК, Г.ДОНЕЦК ПР-КТ ИЛЬИЧА ДОМ 96 А
ИНН 9303004339; ОГРН 1229300027659 тел. 7(856)294-22-19; E- mail: dyvk260@mail.ru

№ 01/10-101
от 28.09.2023

Начальнику ОНД и ПР Калининского
района г. Донецка ОНД и ПР
городского округа Донецка управления
НД и ПР Главного управления МЧС
России по Донецкой Народной
Республике
майору внутренней службы
А. В. Тильному

**О выполнении мероприятий по
листу профилактической
беседы № 24 от 08.08.2023г.**

№ п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Срок устранения согласно гарантийном у письму	Отметка о выполнении (в случае не устранения указать причину)	Меры, принятые по устранению (направлены информации и т.п.)
1	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
2	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
3	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
4	Отсутствуют программы противопожарного	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел

	инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.			образования Администрации Калининского района г. Донецка
5	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (коридор 1-го этажа)	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
6	На пути эвакуации допускается порог более 0.05 м	До конца 2024 года	Требуется выделение денежных средств	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
7	Допущено снятие дверей	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
8	Не обеспечено открывание дверей на путях эвакуации в направлении выхода из здания (кабинет преподавателя физкультуры, кабинет директора, спортзал; двери выходов на наружные лестницы из дошкольных групп)	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
9	Шкафчик пожарного крана не приспособлен для визуального осмотра его без вскрытия (ПК-4, ПК-5)	До конца 2024 года	Требуется выделение денежных средств	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
10	Отсутствует пожарная головка пожарного крана (ПК не пронумерован)	До конца 2024 года	Требуется выделение денежных средств	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
11	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не крепятся к полу	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г. Донецка
12	Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания дверей	До конца 2023 года	Выполнено	Направлена информация в отдел образования Администрации

	(центральный вход)			Калининского района г. Донецка
--	--------------------	--	--	-----------------------------------

Заведующий МБДОУ
«ЯСЛИ-САД №260 Г. ДОНЕЦКА»

Н. А. Шевченко

Тел.+7949-381-16-08