



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Калининского района  
г. Донецка**

РУКОВОДИТЕЛЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №  
260 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

пр. Дзержинского, 70, г. Донецк, 283023  
Телефон: +7(856) 347-77-59 Факс: +7(856) 295-91-07  
E-mail: gpn\_don\_kal@80.mchs.gov.ru

19.12.2024 № 415-585-4-7-3-98

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об устранении нарушений

В соответствии с п. 6 ст. 44 и ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в порядке реализации п. 4.2.6 Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на 2024 год утвержденного МЧС России от 20.12.2023 № 1076, в Вашем учреждении был проведен профилактический визит, по результатам которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (согласно Приложению 1).

На основании вышесказанного, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить План с конкретными датами их устранения до 23.12.2024 в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике по адресу: г. Донецк, пр. Дзержинского, 70.

Врио начальника отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы Калининского района  
г. Донецка отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Донецк  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
лейтенант внутренней службы

В.Р. Кузьменко

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	При проведении новогоднего утренника руководителю организовать осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности (дежурство ответственного лица в зальном помещении).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) ППР в РФ п. 21
2	Применять электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.	ППР в РФ п. 21
3	При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточить.	ППР в РФ п. 21
4	Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ № 1464 приложение 5 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 1 (далее – Постановление правительства РФ № 1464), таблица 2 СП 3.13130 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 1 (далее – СП 3.13130)
5	Здание детского сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, Таблица 1 п. 1 Постановление правительства РФ № 1464, Приложение А таблица А.1 п. 1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
6	Не проведено техническое обслуживание огнетушителей, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации (учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).	- п. 4.3.1 СП 9.13130.2009; - п. 60 ППР в РФ.
7	Огнетушители не установлены путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от	ППР в РФ п. 409

	уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды).	
8	Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Пользование открытым огнём запрещено» (помещение, задействованное в проведении новогоднего утренника).	ППР в РФ п. 11
9	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не крепятся к полу.	ППР в РФ п. 31
10	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	ППР в РФ п. 3
11	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением.	ППР в РФ п. 23
12	Здание не оборудовано фотолуминесцентными эвакуационными системами (ФЭС)	ГОСТ 34428-2018 п. 9.1.1.3